

Доклад за скрининг

Моля, уверете се, че продължителността на скрининга е минимум 30 дни.

Лична информация

Име и фамилия	ДГ“Златното ключе“
---------------	--------------------

Място на скрининга

Адрес	гр.Бургас,ул.“Сливница“№86
Сграда	2
Година на построяване	1984 г.
Тип на помещението	Канцелария
Етаж от помещението	подземен

Данни от скрининга

Сериен номер на уреда	SN№2460018579
Начало на скрининга	14.09.2026г.
Край на скрининга	14.10.2026г.
Ниво на радона (използвайте данните показани в менюто за Long term average (Дългосрочна средна стойност)	99 Bq/m ³
Брой дни на скрининга (натиснете веднъж бутона „ MODE “,който се намира на задния панел,над отвора за батериите,при което на екрана (за около 20 сек.)ще се покажат броя на дните)	30 дни
Код на уреда (натиснете още веднъж бутона „ MODE “,който се намира на задния панел, над отвора за батериите ,при което на екрана ще се покаже символът CoDe и четири цифри, които са кода)	2989

Директор:.....

Ирена Михайлова